

Andelsselskabet Frederiksberg
Vandværk
Koldemosevej 2
4180 Sorø
Att.: Jens Olsen
Rapportnr.: AR-18-CA-00672335-01
Batchnr.: EUDKVE-00672335
Kundenr.: CA0016133
Modt. dato: 30.05.2018

Analyserapport

| | | | |
|------------------------|---|-----|--|
| Prøvested: | Frederiksberg Vandværk - DGU 210.497 - / 4335001001 | | |
| DGU-nr: | 210.497 | | |
| Prøvetype: | Råvand - Andet | | |
| Prøveudtagning: | 30.05.2018 kl. 09:20 | | |
| Prøvetager: | Eurofins Miljø Vand A/S | KIJ | |
| Analyseperiode: | 30.05.2018 - 11.06.2018 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Prøvemærke: | Boring 6 | | | | | |
| Lab prøvenr: | 80563985 | Enhed | Kravværdier | DL. | Metode | Urel (%) |
| | | | Min. | Max. | | |
| Pesticider | | | | | | |
| 2,6-dichlorbenzamid (BAM) | < 0.01 | µg/l | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 |
| Oplysninger fra prøvetager | | | | | | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458 | A |

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Prøvekommentar:

Pga højt indhold af bundfald er analysen af pesticider i metode 0336 udført på dekanteret prøve.

Kopi til:

Sorø Kommune , Kopimodtager drikkevand, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

11.06.2018

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^o): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.