Kontrolplan 2023-2027

CVR 23 80 33 13

Frederiksberg Vandværk

Koldemosevej 2

4180 Sorø

Godkendt af Sorø Kommune den 04.01.2023

Lovgrundlag:

Drikkevandsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1383 af 3. oktober 2022 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Vandforsyningsloven: Bekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 af lov om vandforsyning m.v.

Drikkevandsvejledningen: Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Drikkevandsvejledning. Miljøstyrelsens vejledning nr. 55, februar 2022.

Kontrolplan 2023 til 2027

Kontrolplanen beskriver den regelmæssige kontrol med vandets kvalitet, som udføres i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen. Ved ændringer i bekendtgørelsen er det altid den gældende bekendtgørelse som anvendes.

Prøvetagningshyppigheden er fastlagt efter bekendtgørelsen ud fra en produceret eller distribueret vandmængde på mellem 10 og 100 m³ pr. dag, svarende til 3.650 til 36.500 m³ pr. år. Frederiksberg Vandværk har i 2021 indvundet 255.898 m³ eller 701 m³/døgn.

Prøverne skal udtages af og undersøges på et laboratorium, der er akkrediteret hertil, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

I den regelmæssige kontrol indgår:

- Taphane kontrol gruppe A-parametre.
- Taphane kontrol gruppe B Lille-parametre.
- Taphane kontrol gruppe B Stor-parametre, som udtages hvert 3. år.
- Driftskontrol ledningsnet, efter gennemskylning af taphanen i 5-10 minutter.
- Driftskontrol afgang vandværk.
- Boringskontrol.

Vandværkets kvalitetssikringssystem skal vedligeholdes og opdateres årligt.
Analyseparametrene for de enkelte kontroltyper fremgår af afsnittet Analysepakker.

Kontrol	Kontrol-Hyppighed	2023	2024	2025	2026	2027
Taphane gruppe A	4	4	4	4	4	4
Taphane gruppe B Lille [1)]	1	1	-	1	1	-
Taphane gruppe B Stor [1)]		-	1	-	-	1
Driftskontrol ledningsnet [2)]	2	2	2	2	2	2
Driftskontrol vandværk [3)]	2	2	2	2	2	2
Boring DGU. nr. 210.497	1/4	-	1	-	-	-
Boring DGU. nr. 210.624	1/4	-	-	-	1	-
Boring DGU nr. 210.766	1/4	-	-	1	-	-
Boring DGU nr. 210.1506	1/4	1	-	-	-	1
Boring DGU nr. 210.1509	1/4	-	1	-	-	-
Monitering DGU 216.590	1/4	-	-	-	Pesticider[4)]	-

1) Prøverne for pesticider og nedbrydningsprodukter kan udtages på afgang vandværk

2) Kontrol på ledningsnettet kan foretages ved kraftig gennemskylning af taphanen efter taphaneprøven er udtaget eller ved indgang til ejendommen, hvor der samtidig foretages taphane prøve.
3) Kontrol på vandværk kan foretages samtidig med taphane prøve hos forbruger.
4) Pesticider fremgår af drikkevandsbekendtgørelsens bilag 2

Prøverne skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Taphane prøver skal fordeles på hele ledningsnettet. Prøvesteder skal være repræsentative for hele ledningsnettet og være fordelt således at alle hovedforsyningsområder undersøges i løbet af ét eller flere år. Prøvesteder skal fremsendes til og godkendes af Sorø Kommune. Hvis prøvesteder udgår eller nye prøvesteder inddrages, skal dette godkendes af Sorø Kommune.

De regelmæssige prøver af drikkevand skal udtages fordelt over året, mens en prøve af råvand udmærket kan udtages samme dag som en drikkevandsprøve.

Prøverne skal udtages på de i skemaet anførte steder. Prøver på ledningsnettet skal være repræsentativt for hele ledningsnettet og skal derfor være fordelt over ledningsnettet, således at alle hovedforsyningsområder undersøges i løbet af et eller flere år.

Indberetningsforpligtigelse for analyser

- Jf. drikkevandsbekendtgørelsen skal det undersøgende laboratorium indberette resultaterne af kontrollen til kommunen.
- Driftskontroller på anlæg som er i drift/på drikkevand som leveres skal også indberettes.
- Egenkontrol (analyseret af eget personale) på anlæg som er i drift/på drikkevand som leveres skal også indberettes.
- Driftskontroller på anlæg som IKKE er i drift/på drikkevand som IKKE leveres skal ikke indberettes.

Underretningsforpligtigelse ved forurening

- Laboratoriet skal hurtigst muligt, og senest samme arbejdsdag, underrette kommunen om overskridelser af de mikrobiologiske kvalitetskrav (bekendtgørelsens bilag 1 a og c), idet det af hensyn til sundheden kan være nødvendigt at foretage hurtige indgreb, jf. Drikkevandsbekendtgørelsens § 13, stk. 1, 2. pkt.
- Underretningsforpligtigelsen gælder hver gang en vandforsyning omfattet af bekendtgørelsens kvalitetskrav bliver opmærksom på en overskridelse uanset, hvordan overskridelsen bliver opdaget.
- Underretningsforpligtelsen gælder i henhold til bekendtgørelsens § 13, stk. 2, også ved overskridelse af kvalitetskravene i bilag 1 a-f, som bliver opdaget i forbindelse med kontrolmålinger i forsyningsanlægget, for eksempel driftskontroller på ledningsnet og afgang vandværk, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 6 (efterprøvning).

Analysepakker

Kontrolparametrene er sammensat i 7 analysepakker, der tager udgangspunkt i bilagene i drikkevandsbekendtgørelsen (bilag 1- 8) og tilhørende vejledning (bilag A- F), samt risikovurderingen.

I forhold til vandværkets kontrolplan 2018-2022 ændres følgende:

- Methan, svovlbrinte og arsen tages med i driftskontrol afgang vandværk, for at dokumentere at stofferne nedbringes tilfredsstillende i vandbehandlingen.
- Hårdhed tages med i driftskontrol afgang vandværk fordi vandværket skal kunne oplyse forbrugerne om hårdhed.
- Aluminium, farvetal, turbiditet og NVOC udgår fra driftskontrol afgang vandværk.
- Jern, farvetal, ledningsevne og turbiditet tages med i Driftskontrol ledningsnet, så driftskontrollen kan bruges til efterprøvning af taphanekontrol for alle gruppe A parametre.
- Nitrit tages med i Driftskontrol ledningsnet for at dokumentere tilfredsstillende omsætning af ammonium i vandbehandling og ledningsnet.

Analysepakke	Beskrivelse
Taphane, Gruppe A (**straks**)	Gruppe A-parametre jf. bilag 5, punkt 2 i drikkevandsbekendtgørelsen.
Taphane, Gruppe B Lille	Gruppe B-parametre jf. bilag 5, punkt 2 i drikkevandsbekendtgørelsen. **Alle parametre, undtagen:** • **Parametre med nedsat hyppighed** • **Parametre der udgår** **Parametrene fremgår af nedenstående skema med ændringer til Gruppe B-parametre.**
Taphane, Gruppe B Stor	Gruppe B-parametre jf. bilag 5, punkt 2 i drikkevandsbekendtgørelsen. **Alle parametre, undtagen:** • **Parametre der udgår** **Parametrene fremgår af nedenstående skema med ændringer til Gruppe B-parametre.**
Driftskontrol Ledningsnet (Taphane, **Flush**)	Kontrolparameter med udgangspunkt i bilag E i vejledningen til drikkevandsbekendtgørelsen og efterprøvning af gruppe A parametre.
Driftskontrol Mikrobiologi	Mikrobiologiske parametre med udgangspunkt i bilag 1 d i drikkevandsbekendtgørelsen. Udtages typisk ifm. service/vedligehold.
Driftskontrol Afgang værk	Kontrolparameter med udgangspunkt i bilag E i vejledningen til drikkevandsbekendtgørelsen.
Boringer	Boringskontrol med udgangspunkt i bilag 8 i drikkevandsbekendtgørelsen, jf. afsnit nedenfor.

Omfanget af analysepakkerne gennemgås nedenfor.

Boringskontrol

- Analyseres for parametrene i drikkevandsbekendtgørelsens bilag 8 herunder pesticider og nedbrydningsprodukter, som er angivet i drikkevandsbekendtgørelsens bilag 2.
- Hvis drikkevandsbekendtgørelsens bilag 2 ændres, uden at der er sket en tilsvarende ændring af vandforsyningens kontrolprogram, skal vandforsyningen kontrollere for pesticider og nedbrydningsprodukter i overensstemmelse med det ændrede bilag.
- Der analyseres for svovlbrinte og methan.
- Der analyseres ikke for Aluminium. (Kontrolleres, hvis pH i grundvandet er under 6).
- Der analyseres ikke for strontium, da vandet indvindes fra et grusmagasin.

Kontrolmålinger i vandforsyningsanlægget - Driftskontroller

Analyseparametrene i driftskontrollerne er tilpasset vandforsyningsanlægget og valgt med udgangspunkt i Drikkevandsvejledningens Bilag E og F, samt Gruppe A parametre for efterprøvning af taphanekontrol.

Driftskontrol afgang vandværk	Driftskontrol ledningsnet
Temperatur	E. coli
pH	Coliforme bakterier
Ledningsevne	Kimtal ved 22 ˚C
Ammonium	Farve
Jern, total	Turbiditet
Mangan, total	pH
Nitrit	Ledningsevne
Ilt	Jern
Svovlbrinte	Nitrit
Methan	Chrom (Kun sammen med B-prøver)
Coliforme bakterier	Kobber (Kun sammen med B-prøver)
Escherichia coli (E. coli)	Nikkel (Kun sammen med B-prøver)
Kimtal ved 22 ˚C	Zink (Kun sammen med B-prøver)
Hårdhed	**PAH'er (udtages kun på Skolevej):**
Arsen	Fluoranthen
	Benzo(b)fluoranthen
	Benzo(k)fluoranthen
	Benzo(a)pyren
	Indeno(1,2,3-cd)pyren
	Benzo(g,h,i)perylen

Taphanekontrol for Gruppe A

- Gruppe A-parametre følger bilag 5, punkt 2 i drikkevandsbekendtgørelsen:
    - Escherichia coli (E. coli),
    - coliforme bakterier,
    - kimtal ved 22 °C,
    - farve,
    - turbiditet,
    - smag,
    - lugt,
    - pH,
    - ledningsevne,
    - jern
- Der analyseres ikke for aluminium, ammonium, nitrit eller chlor og andre desinfektionsmidler.

Taphanekontrol for Gruppe B

- Gruppe B-parametre omfatter alle parametre på drikkevandsbekendtgørelsens bilag 1 a-f og bilag 2, som ikke analyseres under Gruppe A.
- Hvis drikkevandsbekendtgørelsens bilag 1 a-f og bilag 2 ændres, uden at der er sket en tilsvarende ændring af vandforsyningens kontrolprogram, skal vandforsyningen kontrollere drikkevandets kvalitet, i overensstemmelse med det eller de ændrede bilag.
- Gruppe B-parametre opdeles i henholdsvis Gruppe B Lille og Stor, på baggrund af risikovurderingen for vandværket.
- Parametre, som udgår, jf. nedenstående skema, analyseres i hverken Gruppe B Lille eller Stor.
- Parametre med nedsat hyppighed, jf. nedenstående skema, analyseres i Gruppe B Stor, men ikke i Gruppe B Lille.

Ændringer til Gruppe B, jf. Drikkevandsbekendtgørelsens Bilag 5, punkt 2 og 3	
Parametre med nedsat hyppighed (analyseres ikke i Gruppe B Lille)	**Parametre, som udgår (analyseres ikke)**
Natrium	Sølv
Nitrat	Chlorit
Chlorid	Chlorat
Sulfat	Sum Chlorit/chlorat
Fluorid	Bromat
Arsen	Trihalomethaner
Bor	Radon
Nikkel	Tritium
Pentachlorphenol	Radioakt.indik.total
Chloroform	
Tetrachlormethan	
Trichlorethylen	
1,1,1-trichlorethan	
1,2-dichlorethan	
Sum af organiske chlorforbindelser	
Atrazin	
Bentazon	
Dichlobenil	
Dichlorprop	
Diuron	
Ethylenthiourea	
Glyphosat	
Hexazinon	
MCPA	
Mechlorprop	
Simazin	
2,4-Dichlorphenol	
2,6-Dichlorphenol	
4-CPP	
2,6-DCPP	
4-Nitrophenol	
AMPA	
DEIA	
Terbut.azin,desethyl	
Simazin, hydroxy	

Kontrol ved renoveringsarbejde mv.

For andre målinger end de ovenfor omtalte vil tidspunkt og sted afhænge af den konkrete situation på et indvindingsanlæg og det tilhørende ledningsnet. Det kan f.eks. være kontrol af vandets mikrobiologiske kvalitet i forbindelse med gennemførelse af et renoveringsarbejde på indvindingsanlægget, i ledningsnettet eller ved brud på rør og anlæg og lignende. Disse kontrolprøver kan i et kontrolprogram vanskeligt angives med et konkret tidspunkt, prøvetagningssted eller kontrolhyppighed på forhånd, men pligten til at dokumentere vandkvaliteten ved at udføre kontrolmålinger i disse situationer skal indgå i et kontrolprogram for en vandforsyning. Disse prøver vil blive planlagt og udtaget efter nærmere aftale mellem vandværk og Sorø Kommune.

Sådan vil vandværket forebygge forurening

Fremgår af vandværkets kvalitetskontrolsystem.

Vandværkets plan for forholdsregler ved akut sundhedsfare

Er beskrevet i beredskabsplanen for vandværket.

Analysekalender

Kontrolhyppigheden tager udgangspunkt i mindste hyppigheden jf. bilag 5 og 8 i drikkevandsbekendtgørelsen.

Forbrugers taphane	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Maj**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Okt**	**Nov**	**Dec**	**Lovpl.**	**Valgt**
Taphane, Gruppe A (straks)	2025	2023 2026	2024 2027	2025	2023 2026	2024 2027	2025	2023 2026	2024 2027	2025	2023 2026	2024 2027	**4**	**4**
Driftskontrol Ledningsnet (Taphane flush)	2025	2023 2026	2024 2027		2023	2024		2026		2025	2023	2027		**2**
Taphane, Gruppe B Lille pakke		2026			2023							2024	**1**	**2/3**
Taphane, Gruppe B Stor pakke			2027							2025				**1/3**
Analyseadresser (Prøvested)														
PS-1	2025		2027			2024		2023			2026			
PS-2		2023		2025		2027			2024		2023			
PS-3		2026			2023		2025		2027			2024		
PS-4			2024		2026			2026		2025		2027		
Ledningsnet														
Driftskontrol Mikrobiologi (efter behov)														
Vandværk														
Driftskontrol Afgang Værk		2026	2027	2025	2023	2024		2026	2027	2025	2023	2024		**2**
Råvand														
Boring, DGU: 210.497 (boringskontrol)						2024							**1/4**	**1/4**
Boring, DGU: 210.624 (boringskontrol)		2026											**1/4**	**1/4**
Boring, DGU: 210.766 (boringskontrol)										2025			**1/4**	**1/4**
Boring, DGU: 210.1506 (boringskontrol)						2027					2023		**1/4**	**1/4**
Boring, DGU: 210.1509 (boringskontrol)			2024										**1/4**	**1/4**
Moniteringsboring, DGU: 210.590 (pesticider)								2026						**1/4**

FREDERIKSBERGVANDVÆRK

Analyseadresser og kontaktinfo

Der er lavet aftale med de forbrugere, der lægger vandhane til taphaneprøven. For at sikre, at prøvetager kan komme ind, er der oplyst kontaktperson og telefonnr.
Adresserne hvor der udføres taphane prøver, er de samme for hele kontrolperioden. Ændringer skal forhåndsgodkendes hos Sorø Kommune. Der kan udtages supplerende prøver andre steder.

PS	Adresse	Telefon	Sted	Kom.
	Frederiksberg Værk **Koldemosevej 2, 4180 Sorø**	20 33 11 15	Hane på manifold. **Skilt på prøvehane.**	**1**
1	Superbrugsen **Norgesvej 2, 4180 Sorø**	57 88 03 00	Hane i slagterafdeling	**3**
2	Røde hus børnehave **Tystrupvej 63, 4250 Fuglebjerg**	55 45 36 30	Køkkenhane	**2**
3	Sorø Golfklub **Suserupvej 7A, 4180 Sorø**	22 93 41 03	Køkkenhane	**2**
4	Børnehaven **Skolevej 1, 4180 Sorø**	30 31 27 45	Køkkenhane	**2**

Kommentar:

Nr.	Kommentar
1	Driftsansvarlig Rikke Nielsen, tlf. 20 33 11 15 varsles telefonisk 30 minutter forud for udtagning af prøve.
2	Kontakt forbrugeren for at aftale tidspunkt for prøvetagning.
3	I normal arbejdstid er der adgang til virksomheden.
4	Adgang til prøvehane kræver **ikke** forudgående aftale.

Såfremt der er spørgsmål til prøvetagningsstederne, kan Rikke Nielsen kontaktes på telefon 20 33 11 15.

Partshøring

Et udkast af kontrolprogrammet har været sendt i høring hos vandværket onsdag den 21. december 2022. Vandværket har kommet med justeringer i forhold til analyseadresser og kontaktinfo, som er indarbejdet i kontrolprogrammet.

Klagevejledning

Afgørelsen om kontrolprogram er truffet efter vandforsyningslovens § 60 og drikkevandsbekendtgørelsens § 7 stk. 3.

Afgørelsen om kontrolprogram kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis du får medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.

Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, det vil sige senest onsdag den 1. februar 2023.

Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt.

FREDERIKSBERGVANDVÆRK

Risikovurdering - historisk

Note:

Risikovurderingen nedenfor er udarbejdet i forbindelse med kontrolplan 2018-2022 og skemaet er ikke revideret efterfølgende. Mindre ændringer i forhold til f.eks. analysepakker er indarbejdet i selve kontrolplanen ovenfor, og skemaet er derfor kun vejledende.

Parameter	Krav	Enhed	Prøve	Vurdering	Middel
Mikrobiologi					
Coliforme bakterier	i.m.	Pr. 100 ml	A	Medtages altid	
Escherichia coli (E. coli)	i.m.	Pr. 100 ml	A	Medtages altid	0
Kimtal ved 22 °C	200	Pr. ml	A	Medtages altid	3,5
Enterokokker	i.m.	Pr. 100 ml	B		
Hovedbestanddele					
Farvetal-pt	15	mg Pt/L	B		4,8
Turbiditet	1	FTU	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,266
pH	8,5	0	A		7,6
NVOC	4	mg/L	B		2,1
Natrium	175	mg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	19,8
Ammonium	0,05	mg/L	B	Ændres ikke, vurdering af filterfunktionen	0,008
Nitrit	0,1	mg/L	B	Ændres ikke, vurdering af filterfunktionen	0,002
Nitrat	50	mg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	2,0
Jern	0,2	mg/L	A	Ændres ikke, vurdering af filterfunktionen	0,057
Mangan	0,05	mg/L	B	Ændres ikke, vurdering af filterfunktionen	0,010
Chlorid	250	mg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	33
Sulfat	250	mg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	44
Fluorid	1,5	mg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,2
Sporstoffer					
Aluminium	200	µg/L	B	Skal vurderes efter 3 prøver	
Antimon	5	µg/L	B	Skal vurderes efter 3 prøver	0,005
Arsen	5	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,4
Bly	5	µg/L	B	Risiko for jordforurening via grundvandet. Kan udtages på værket.	0,4
Bor	1000	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	35
Cadmium	3	µg/L	B	Skal vurderes efter 3 prøver	0,007
Cobolt	4	µg/L	B	Skal vurderes efter 3 prøver	
Chrom	50	µg/L	B	Risiko for jordforurening via grundvandet. L tages kun sammen med B	0,0
Cyanid	50	µg/L	B	Skal vurderes efter 3 prøver	
Kobber	2000	µg/L	B	L tages kun sammen med B	15
Kviksølv	1	µg/L	B	Skal vurderes efter 3 prøver	0,019
Nikkel	20	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,5
Selen	10	µg/L	B	Skal vurderes efter 3 prøver	0,05
Zink	3000	µg/L	B	L tages kun sammen med B	25
Organiske mikroforureninger					
Pentachlorphenol	0,01	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,005
Opløsningsmidler – chlorholdige					
Chloroform	1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,015
Tetrachlormethan	1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,015
Trichlorethylen	1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,015
Tetrachlorethylen	1	µg/L	B	Risiko for jordforurening, enten i ledningsføring eller via grundvandet	0,015
1,1,1-trichlorethan	1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,015
1,2-dichlorethan	1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,016
Fluoranthen	1	µg/L	B	Skal vurderes efter 3 prøver	
Sum af organiske chlorforbindelse	3	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	

Parameter	Krav	Enhed	Prøve	Vurdering	Middel
Olieprodukter					
Benzen	1	µg/L	B	Risiko for jordforurening, enten i ledningsføring eller via grundvandet	0,019
PAH-forbindelse				Der er gamle jernrør/stophaner med tjærepakninger i dele af det ældste forsyningsområde	
Benz(a)pyren	0,01	µg/L	0	Prøver tages KUN på Skolevej	
Fluoranthen	0,1	µg/L	0	Prøver tages KUN På Skolevej	
Sum 4 PAH'er	0,1	µg/L	0	Prøver tages KUN På Skolevej	
Perfluorerede alkylsyre-forbindelser)				Oplysninger om risikobetonede aktiviteter i indvindings-oplandet	
Sum af PFAS, 12 stoffer	0,1	µg/L	B	Der har været metalvirksomheder i indvindingsoplandet	

Pesticider					
Aktivstoffer					
Aldrin	0,03	µg/L	B		
Atrazin	0,1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,005
Bentazon	0,1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,005
Dichlobenil	0,1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,005
Dichlorprop	0,1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,005
Dieldrin	0,03	µg/L	B		
Diuron	0,1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,005
Ethylenthiourea	0,1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,005
Glyphosat	0,1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,005
Heptachlor	0,03	µg/L	B		
Heptachlorepoxid	0,03	µg/L	B		
Hexazinon	0,1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,005
MCPA	0,1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,005
Mechlorprop	0,1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,005
Metalaxyl	0,1	µg/L	B	Kartoffeldyrkning i oplandet?	
Metribuzin	0,1	µg/L	B	Kartoffeldyrkning i oplandet?	0,005
Simazin	0,1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,005
Nedbrydningsprodukter					
2,6-Dichlorbenzosyre	0,1	µg/L	B	Skal vurderes efter 3 prøver	0,005
2,4-Dichlorphenol	0,1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,006
2,6-Dichlorphenol	0,1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,006
4-CPP	0,1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,005
2,6-DCPP	0,1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,008
4-Nitrophenol	0,1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,005
AMPA	0,1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,005
2,6-Dichlorbenzamid	0,1	µg/L	B	Frekvens må ikke nedsættes.	0,031
CGA 62826	0,1	µg/L	B	Kartoffeldyrkning i oplandet	
CGA 108906	0,1	µg/L	B	Kartoffeldyrkning i oplandet	
DEIA	0,1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,005
Desethyl-hydroxy-atrazin	0,1	µg/L	B	Skal vurderes efter 3 prøver	
Atrazin, desethyl	0,1	µg/L	B	Skal vurderes efter 3 prøver	
Terbut.azin,desethyl	0,1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,005
Atrazin, desisopropyl	0,1	µg/L	B	Skal vurderes efter 3 prøver	
Desisopropyl-hydroxy-atrazin	0,1	µg/L	B	Skal vurderes efter 3 prøver	
Desphenyl-chloridazon	0,1	µg/L	B	Skal vurderes efter 3 prøver	
Didealkyl-hydroxy-atrazin	0,1	µg/L	B	Skal vurderes efter 3 prøver	0,005
Atrazin, hydroxy	0,1	µg/L	B	Skal vurderes efter 3 prøver	
Simazin, hydroxy	0,1	µg/L	B1	Nedsat frekvens, stabilt lavt indhold.	0,005
Methyl-desphenyl-chloridazon	0,1	µg/L	B	Skal vurderes efter 3 prøver	0,005
Metribuzin-desamino-diketo	0,1	µg/L	B	Kartoffeldyrkning i oplandet	
Metribuzin-diketo	0,1	µg/L	B	Kartoffeldyrkning i oplandet	
Metribuzin-desamino	0,1	µg/L	B	Kartoffeldyrkning i oplandet	
Materiale monomerer					
Acrylamid	0	µg/L	B	Kontrolleres ved produktspecifikation eller vandanalyse	
Epichlorhydrin	0	µg/L	B	Kontrolleres ved produktspecifikation eller vandanalyse	
Vinylchlorid	0	µg/L	B	Kontrolleres ved produktspecifikation eller vandanalyse	